



Estado do Rio de Janeiro  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO  
Setor de Licitações

Cantagalo, 07 de janeiro 2025.

Acusamos o recebimento do pedido de esclarecimento feito pela empresa CATO CONSTRUTORA ANDREZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA LTDA, através da sra. Andreza Teixeira de Oliveira – sócia-administradora, em relação ao certame licitatório nº 90094/2024, na modalidade de Concorrência Eletrônica, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para execução dos serviços de reforma e pintura de Construção Civil, incluindo acessibilidade para cadeiras de rodas, adequação dos banheiros, divisórias e rampas, a ser realizada no prédio no qual será instalado um Centro de Reabilitação, que se situa à Rua Nilo Peçanha, Centro do 1º Distrito de Cantagalo RJ, para cumprimento da Emenda Impositiva referenciada no Ofício CJP/DAAP nº 055/2024 de 02/07/2024, conforme condições e normas específicas constantes do Edital de Licitação e seus anexos, e apresentamos as seguintes considerações:

**Questionamento 1:**

Item 2.4 – Código IT 19.05.0400 - SCO-RJ - Lavatório de 1 torneira (exclusive o fornecimento do aparelho). Composição não contempla o fornecimento do aparelho e não contempla a torneira, apenas contempla as instalações hidráulicas e sanitárias.

**Resp –** Os itens apontados serão inseridos na planilha corrigida.

**Questionamento 2:**

Item 2.6 – Código 95471 – SINAPI) - Vaso sanitário para PCD. Composição não remunera caixa acoplada, bem como a planilha não remunera caixa de descarga para bacia sanitária sem caixa acoplada. Planilha também não remunera os assentos sanitários para os 4 sanitários novos.

**Resp –** Os mesmos também serão inseridos na planilha corrigida.

**Questionamento 3:**

Item 4.1 - Parede Divisória. O projeto detalhou 66m² de parede divisória, mas a planilha contempla 57m².

**Resp –** As paredes em drywall são as dos banheiros.

**Questionamento 4:**

O projeto menciona 14m² de parede drywall mas não conseguimos identificar a marcação na Planta Baixa. Serão no banheiro? Se sim, não terão revestimento cerâmico ou rodapé cerâmico?

**Resp –** O quantitativo de divisórias foi corrigido.



Estado do Rio de Janeiro  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO  
Setor de Licitações

**Questionamento 5:**

O projeto prevê 14m<sup>2</sup> de demolição de piso, novo contrapiso e assentamento de novo piso cerâmico.  
Como será o acabamento entre o piso novo e o existente?

**Resp –** A soleira também será incluída na planilha corrigida.

Considerando que as alterações realizadas impactam a formulação da proposta, informamos que será publicada errata e o certame será remarcado para nova data e horário, a serem oportunamente divulgados.



Janine Huguenin Meirelles de Souza  
Agente de Contratação