



Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO
Setor de Licitações

Cantagalo, 03 de novembro de 2020.

Acusamos o recebimento do pedido de esclarecimento em relação ao certame licitatório na modalidade de Pregão Presencial nº 037/2020, cuja finalidade é a aquisição de equipamentos para as Unidades Básicas de Saúde, PAM, Farmácia, CAPS, com o objetivo de descontaminação, desinfecção, esterilização, como protocolos advindos da Pandemia Covid-19, formulado pela conceituada empresa Lutech Ind. e Com. de Equipamentos e Mobiliários Eirelli, e, após análise a Unidade Demandante, tecemos as seguintes considerações.

1. Prefeitura Municipal de Cantagalo aceitará a apresentação deste documento oficial da ANVISA como comprovação da exigência constante no item 5.2, ou seja, para comprovar a isenção de obrigatoriedade de registro na ANVISA para os itens 01, 02 e 03?.

Resposta: Sim, Poderá ser aceito documento oficial da Anvisa de isenção de obrigatoriedade de registro na Anvisa para os itens 01, 02 e 03.

Atenciosamente,

Carlos Alexandre Marques da Silva
Pregoeiro



Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO
Setor de Licitações

ERRATA DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2020

O Fundo Municipal de Saúde de Cantagalo, por intermédio de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio designados pela portaria Municipal 8.507/2020, torna público para conhecimento dos interessados a RETIFICAÇÃO ao edital do PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/2020, tipo Menor Preço Por item, relativo ao Processo nº: 705/2020, contendo as seguintes alterações ao instrumento convocatório:

- No Item 6 do Termo de Referência:

Onde se lê:

ITEM 01: UNIDADE DE DESCONTAMINAÇÃO DO AR

DESCRIÇÃO: DESCONTAMINAÇÃO DO AR UDL 300 PR DUPLO SISTEMA DE FILTRAGEM COM FILTRO HEPA CLASSE H14, CAPACIDADE FILTRANTE DE ATÉ 99,995% DE PARTÍCULAS DE ATÉ 0,3 UM, (MICRÔMETROS) COM RECIRCULAÇÃO DO AR, MÓVEL, COM RODÍZIO PARA MOVIMENTAÇÃO, VAZÃO DE NO MÍNIMO 350M³/H, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO ATÉ 60DB, ELÉTRICO, 110V. PROPORCIONA RECIRCULAÇÃO DO AR DO AMBIENTE, COM ALTÍSSIMA EFICIÊNCIA DE FILTRAGEM DAS PARTÍCULAS, FÁCIL INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO, SENDO ESSA BASICAMENTE A TROCA DE FILTROS QUE DEVE SER FEITA A CADA 24 MESES, COM ÁREA DE COBERTURA ATÉ 22M². EQUIPAMENTO PROJETADO PARA FILTRAR O AR INTERIOR DE INSTALAÇÕES QUE EMPREGAM O AR CONDICIONADO TRADICIONAL, MANTENDO A CLIMATIZAÇÃO DAS SALAS E PROMOVENDO EFICIENTE FILTRAGEM DO AR COMO PRECONIZA A NBR ISO 14644. O EQUIPAMENTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA.

U/C - Unid.

QUANTIDADE: 36

VALOR UNITÁRIO: R\$ 3.585,44

VALOR TOTAL: R\$ 129.075,84

JUSTIFICATIVA: EQUIPAMENTO PROJETADO PARA FILTRAR O AR INTERIOR DE INSTALAÇÕES QUE EMPREGAM O AR CONDICIONADO TRADICIONAL, MANTENDO A CLIMATIZAÇÃO DAS SALAS E PROMOVENDO EFICIENTE FILTRAGEM DO AR COMO PRECONIZA A NBR ISO 14644. O MUNICÍPIO NÃO POSSUI ESSE EQUIPAMENTO, E É IMPRESCINDÍVEL DEVIDO À EPIDEMIA COVID-19

ITEM 02: UNIDADE DE DESCONTAMINAÇÃO DO AR

DESCRIÇÃO: DESCONTAMINAÇÃO DO AR UDL 300 PR DUPLO SISTEMA DE FILTRAGEM COM FILTRO HEPA CLASSE H14, CAPACIDADE FILTRANTE DE ATÉ 99,995% DE PARTÍCULAS DE ATÉ 0,3 UM, (MICRÔMETROS) COM RECIRCULAÇÃO DO AR, MÓVEL, COM RODÍZIO PARA MOVIMENTAÇÃO, VAZÃO DE NO MÍNIMO 350M³/H, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO ATÉ 60DB, ELÉTRICO, 110V. PROPORCIONA RECIRCULAÇÃO DO AR DO AMBIENTE, COM ALTÍSSIMA EFICIÊNCIA DE FILTRAGEM DAS PARTÍCULAS, FÁCIL INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO, SENDO ESSA BASICAMENTE A TROCA DE FILTROS QUE DEVE SER FEITA A CADA 24 MESES, COM ÁREA DE COBERTURA ATÉ 22M². EQUIPAMENTO PROJETADO PARA FILTRAR O AR INTERIOR DE INSTALAÇÕES QUE EMPREGAM O AR CONDICIONADO TRADICIONAL, MANTENDO A CLIMATIZAÇÃO DAS SALAS E PROMOVENDO EFICIENTE FILTRAGEM DO AR COMO PRECONIZA A NBR ISO 14644. O EQUIPAMENTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA.

U/C - Unid.

QUANTIDADE: 12



Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO
Setor de Licitações

VALOR UNITÁRIO: R\$ 3.585,44

VALOR TOTAL: R\$ 43.025,28

JUSTIFICATIVA: EQUIPAMENTO PROJETADO PARA FILTRAR O AR INTERIOR DE INSTALAÇÕES QUE EMPREGAM O AR CONDICIONADO TRADICIONAL, MANTENDO A CLIMATIZAÇÃO DAS SALAS E PROMOVENDO EFICIENTE FILTRAGEM DO AR COMO PRECONIZA A NBR ISO 14644. O MUNICÍPIO NÃO POSSUI ESSE EQUIPAMENTO, E É IMPRESCINDÍVEL DEVIDO À EPIDEMIA COVID-19 – **COTA RESERVADA ITEM 01.**

ITEM 03: UNIDADE DE DESCONTAMINAÇÃO DO AR

DESCRIÇÃO: DESCONTAMINAÇÃO DO AR UDL 500 PR DUPLO SISTEMA DE FILTRAGEM COM FILTRO HEPA CLASSE H14, CAPACIDADE FILTRANTE DE ATÉ 99,995% DE PARTÍCULAS DE ATÉ 0,3 UM,(MICRÔMETROS) COM RECIRCULAÇÃO DO AR, MÓVEL, COM RODÍZIO PARA MOVIMENTAÇÃO, VAZÃO DE NO MÍNIMO 500M3/H, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO ATÉ 60DB, ELÉTRICO, 110V. PROPORCIONA RECIRCULAÇÃO DO AR DO AMBIENTE, COM ALTÍSSIMA EFICIÊNCIA DE FILTRAGEM DAS PARTÍCULAS, FÁCIL INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO, SENDO ESSA BASICAMENTE A TROCA DE FILTROS QUE DEVE SER FEITA A CADA 24 MESES, COM ÁREA DE COBERTURA ATÉ 35M². EQUIPAMENTO PROJETADO PARA FILTRAR O AR INTERIOR DE INSTALAÇÕES QUE EMPREGAM O AR CONDICIONADO TRADICIONAL, MANTENDO A CLIMATIZAÇÃO DAS SALAS E PROMOVENDO EFICIENTE FILTRAGEM DO AR COMO PRECONIZA A NBR ISO 14644. ~~O EQUIPAMENTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA.~~

U/C - Unid.

QUANTIDADE: 02

VALOR UNITÁRIO: R\$ 8.748,00

VALOR TOTAL: R\$ 17.496,00

JUSTIFICATIVA: EQUIPAMENTO PROJETADO PARA FILTRAR O AR INTERIOR DE INSTALAÇÕES QUE EMPREGAM O AR CONDICIONADO TRADICIONAL, MANTENDO A CLIMATIZAÇÃO DAS SALAS E PROMOVENDO EFICIENTE FILTRAGEM DO AR COMO PRECONIZA A NBR ISO 14644. O MUNICÍPIO NÃO POSSUI ESSE EQUIPAMENTO, E É IMPRESCINDÍVEL DEVIDO À EPIDEMIA COVID-19

Leia-se:

ITEM 01: UNIDADE DE DESCONTAMINAÇÃO DO AR

DESCRIÇÃO: DESCONTAMINAÇÃO DO AR UDL 300 PR DUPLO SISTEMA DE FILTRAGEM COM FILTRO HEPA CLASSE H14, CAPACIDADE FILTRANTE DE ATÉ 99,995% DE PARTÍCULAS DE ATÉ 0,3 UM,(MICRÔMETROS) COM RECIRCULAÇÃO DO AR, MÓVEL, COM RODÍZIO PARA MOVIMENTAÇÃO, VAZÃO DE NO MÍNIMO 350M3/H, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO ATÉ 60DB, ELÉTRICO, 110V. PROPORCIONA RECIRCULAÇÃO DO AR DO AMBIENTE, COM ALTÍSSIMA EFICIÊNCIA DE FILTRAGEM DAS PARTÍCULAS, FÁCIL INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO, SENDO ESSA BASICAMENTE A TROCA DE FILTROS QUE DEVE SER FEITA A CADA 24 MESES, COM ÁREA DE COBERTURA ATÉ 22M². EQUIPAMENTO PROJETADO PARA FILTRAR O AR INTERIOR DE INSTALAÇÕES QUE EMPREGAM O AR CONDICIONADO TRADICIONAL, MANTENDO A CLIMATIZAÇÃO DAS SALAS E PROMOVENDO EFICIENTE FILTRAGEM DO AR COMO PRECONIZA A NBR ISO 14644.

U/C - Unid.

QUANTIDADE: 36

VALOR UNITÁRIO: R\$ 3.585,44

VALOR TOTAL: R\$ 129.075,84



Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO
Setor de Licitações

JUSTIFICATIVA: EQUIPAMENTO PROJETADO PARA FILTRAR O AR INTERIOR DE INSTALAÇÕES QUE EMPREGAM O AR CONDICIONADO TRADICIONAL, MANTENDO A CLIMATIZAÇÃO DAS SALAS E PROMOVENDO EFICIENTE FILTRAGEM DO AR COMO PRECONIZA A NBR ISO 14644. O MUNICÍPIO NÃO POSSUI ESSE EQUIPAMENTO, E É IMPRESCINDÍVEL DEVIDO À EPIDEMIA COVID-19

ITEM 02: UNIDADE DE DESCONTAMINAÇÃO DO AR

DESCRIÇÃO: DESCONTAMINAÇÃO DO AR UDL 300 PR DUPLO SISTEMA DE FILTRAGEM COM FILTRO HEPA CLASSE H14, CAPACIDADE FILTRANTE DE ATÉ 99,995% DE PARTÍCULAS DE ATÉ 0,3 UM,(MICRÔMETROS) COM RECIRCULAÇÃO DO AR, MÓVEL, COM RODÍZIO PARA MOVIMENTAÇÃO, VAZÃO DE NO MÍNIMO 350M3/H, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO ATÉ 60DB, ELÉTRICO, 110V. PROPORCIONA RECIRCULAÇÃO DO AR DO AMBIENTE, COM ALTÍSSIMA EFICIÊNCIA DE FILTRAGEM DAS PARTÍCULAS, FÁCIL INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO, SENDO ESSA BASICAMENTE A TROCA DE FILTROS QUE DEVE SER FEITA A CADA 24 MESES, COM ÁREA DE COBERTURA ATÉ 22M². EQUIPAMENTO PROJETADO PARA FILTRAR O AR INTERIOR DE INSTALAÇÕES QUE EMPREGAM O AR CONDICIONADO TRADICIONAL, MANTENDO A CLIMATIZAÇÃO DAS SALAS E PROMOVENDO EFICIENTE FILTRAGEM DO AR COMO PRECONIZA A NBR ISO 14644.

U/C - Unid.

QUANTIDADE: 12

VALOR UNITÁRIO: R\$ 3.585,44

VALOR TOTAL: R\$ 43.025,28

JUSTIFICATIVA: EQUIPAMENTO PROJETADO PARA FILTRAR O AR INTERIOR DE INSTALAÇÕES QUE EMPREGAM O AR CONDICIONADO TRADICIONAL, MANTENDO A CLIMATIZAÇÃO DAS SALAS E PROMOVENDO EFICIENTE FILTRAGEM DO AR COMO PRECONIZA A NBR ISO 14644. O MUNICÍPIO NÃO POSSUI ESSE EQUIPAMENTO, E É IMPRESCINDÍVEL DEVIDO À EPIDEMIA COVID-19 – COTA RESERVADA ITEM 01.

ITEM 03: UNIDADE DE DESCONTAMINAÇÃO DO AR

DESCRIÇÃO: DESCONTAMINAÇÃO DO AR UDL 500 PR DUPLO SISTEMA DE FILTRAGEM COM FILTRO HEPA CLASSE H14, CAPACIDADE FILTRANTE DE ATÉ 99,995% DE PARTÍCULAS DE ATÉ 0,3 UM,(MICRÔMETROS) COM RECIRCULAÇÃO DO AR, MÓVEL, COM RODÍZIO PARA MOVIMENTAÇÃO, VAZÃO DE NO MÍNIMO 500M3/H, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO ATÉ 60DB, ELÉTRICO, 110V. PROPORCIONA RECIRCULAÇÃO DO AR DO AMBIENTE, COM ALTÍSSIMA EFICIÊNCIA DE FILTRAGEM DAS PARTÍCULAS, FÁCIL INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO, SENDO ESSA BASICAMENTE A TROCA DE FILTROS QUE DEVE SER FEITA A CADA 24 MESES, COM ÁREA DE COBERTURA ATÉ 35M². EQUIPAMENTO PROJETADO PARA FILTRAR O AR INTERIOR DE INSTALAÇÕES QUE EMPREGAM O AR CONDICIONADO TRADICIONAL, MANTENDO A CLIMATIZAÇÃO DAS SALAS E PROMOVENDO EFICIENTE FILTRAGEM DO AR COMO PRECONIZA A NBR ISO 14644.

U/C - Unid.

QUANTIDADE: 02

VALOR UNITÁRIO: R\$ 8.748,00

VALOR TOTAL: R\$ 17.496,00

JUSTIFICATIVA: EQUIPAMENTO PROJETADO PARA FILTRAR O AR INTERIOR DE INSTALAÇÕES QUE EMPREGAM O AR CONDICIONADO TRADICIONAL, MANTENDO A CLIMATIZAÇÃO DAS SALAS E PROMOVENDO EFICIENTE FILTRAGEM DO AR COMO PRECONIZA A NBR ISO 14644. O MUNICÍPIO NÃO



Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO
Setor de Licitações

POSSUI ESSE EQUIPAMENTO, E É IMPRESCINDÍVEL DEVIDO À EPIDEMIA
COVID-19

Todos os demais termos e condições estabelecidas no edital de Licitação e seus anexos, permanecem inalterados.

Tendo em vista que a alteração supracitada não interfere na elaboração da proposta, fica mantida a data de realização do Pregão.

Esta errata está disponível no no sitio eletrônico www.cantagalo.rj.gov.br através do link do certame.

Carlos Alexandre Marques da Silva
Pregoeiro