



PROJETOS TÉCNICOS LTDA

À
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Prefeitura Municipal de Cantagalo/RJ

Ref.: Processo Administrativo nº 436/2026

Pregão Eletrônico nº 90062/2026

Assunto: Resposta aos questionamentos apresentados por licitante

Prezados Senhores,

Apresentamos os seguintes esclarecimentos:

1. Pintura antimoho e repintura

O questionamento referente à pintura antimoho e ao serviço de repintura foi devidamente avaliado considerando as especificações constantes no projeto e na Planilha Orçamentária.

Esclarece-se que a pintura antimoho prevista no projeto não se refere à pintura da fachada da edificação. O serviço corresponde à repintura das superfícies previstas, sendo que as áreas contempladas para esse serviço encontram-se em condições adequadas para receber a nova pintura.

Dessa forma, trata-se efetivamente de serviço de repintura, não estando prevista a execução de pintura de fachada com o produto especificado para as áreas internas.

2. Preparação e textura da fachada

Em relação à fachada, esclarece-se que os serviços necessários encontram-se contemplados na Planilha Orçamentária.

O Item 10.4 refere-se aos serviços de preparação da superfície da parede, necessários para proporcionar condições adequadas para o recebimento do acabamento.

Já o Item 10.5 contempla a aplicação de textura acrílica, em uma demão, constituindo o acabamento final previsto para a fachada.

Dessa forma, os serviços dos Itens 10.4 e 10.5 são complementares, sendo o primeiro destinado à preparação da superfície e o segundo à aplicação da textura acrílica.

3. Recuperação da grade frontal

O questionamento referente à recuperação e pintura da grade frontal foi avaliado considerando a solução final prevista para a fachada.

Após análise, verificou-se que não será necessária a execução da recuperação e pintura da grade frontal, uma vez que a solução prevista contempla a instalação de vidro fumê, que promoverá o fechamento da área e ocultará visualmente a grade existente.

Dessa forma, não se faz necessária a inclusão de serviço específico referente à recuperação e pintura da grade na Planilha Orçamentária.

4. Instalação de chuveiro

Em relação à instalação de chuveiro mencionada no projeto, esclarece-se que, de fato, não há item específico correspondente na Planilha Orçamentária.

Após análise do serviço e considerando sua baixa relevância em relação ao objeto e ao escopo geral da contratação, entende-se que não há necessidade de inclusão de novo item na Planilha Orçamentária ou de alteração dos documentos técnicos para sua previsão específica.

Dessa forma, permanece mantida a Planilha Orçamentária originalmente apresentada, sem alteração decorrente deste questionamento.

Conclusão

Após a avaliação dos questionamentos apresentados, foram analisadas as especificações constantes nos projetos e na Planilha Orçamentária, tendo sido prestados os esclarecimentos pertinentes quanto aos serviços de pintura, textura da fachada, recuperação da grade frontal e instalação de chuveiro.

Dessa forma, permanecem mantidas as especificações e os quantitativos constantes na documentação técnica e orçamentária do empreendimento, não sendo necessárias alterações na Planilha Orçamentária em decorrência dos questionamentos apresentados.


**LBFL Projetos e Serviços de
Desenhos Técnicos Ltda.-ME**
Rua Getúlio Vargas, 82 (Altos)
Centro - CEP 28500-000 - Cantagalo-RJ
CNPJ 07.996.605/0001-23