



Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO
Setor de Licitações

Cantagalo, 23 de janeiro 2025.

Acusamos o recebimento do pedido de esclarecimento em relação ao certame licitatório nº 90104/2024, na modalidade de Concorrência Eletrônica, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para execução do serviço de construção de banheiros e anexo no PSF de Euclidelândia – 3º Distrito de Cantagalo-RJ, formulado pela empresa CATO Construtora Andreza Teixeira de Oliveira Ltda, e apresentamos as seguintes considerações

1 – Projetos Estruturais

Solicitamos que disponibilizem os projetos estruturais com detalhamento de fundações, locação de pilares, projeto de formas, detalhamento de armação, etc, para conferência dos quantitativos planilhados e plena execução da obra.

R – Os projetos estruturais serão disponibilizados com a republicação do Edital.

2 – Demais Projetos

Solicitamos que disponibilizem os projetos de instalações elétricas, instalações hidráulicas e instalações sanitárias para conferência dos quantitativos planilhados e plena execução da obra.

R – Os projetos solicitados serão disponibilizados juntamente com a republicação do Edital.

3 – Remuneração de água e energia

Planilha orçamentária não remunera instalações provisórias de água e energia, será disponibilizado pela contratante?

R – A água e a energia serão disponibilizadas pelo próprio PSF de Euclidelândia.

4 – Portas e Janela

Item 8 – esquadrias, contempla fornecimento e instalação de vidro, porém o projeto descreve instalação de portas e janelas de vidro temperado 10mm. Solicitamos a compatibilização das informações, tendo em vista que o serviço de fornecimento e colocação de vidro possui custo inferior ao serviço de fabricação e instalação de portas e janelas de vidro.



Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO
Setor de Licitações

R – O setor responsável informa que todos os elementos para as janelas e portas estão contemplados, inclusive mola hidráulica para portas.

5 – Tipo de Vidro

Item 8 – esquadrias, projeto solicita vidro temperado 10mm jateado para os banheiros, porém a planilha orçamentária remunera vidro temperado incolor e película insulfilm. Solicitamos a compatibilização das informações, tendo em vista que a diferença de custo entre o vidro temperado jateado e o vidro temperado incolor é significativa.

R – O setor responsável informa que deverá ser usado vidro temperado incolor nas portas dos banheiros, recobertos com película insulfilm para sua opacidade.

6 – Transporte de Andaimos

Item 2.3 da planilha, código EMOP 05.006.0001-1 Aluguel de andaimes com elementos tubulares (...) Exclusive o transporte dos elementos do andaime até a obra. Solicitar a inclusão do item de transporte de andaimes até a obra. O código EMOP para o transporte de andaimes tubulares é o 04.020.0122-0, unidade de medição é M2 x KM, e para remuneração da carga e descarga de andaimes o código EMOP é o 04.021.0010-0 unidade de medição é M2.

R – O setor responsável informa que as empresas que alugam andaimes na região não cobram o transporte dos mesmos.

Diante do exposto e, considerando que a resposta afeta a formulação das propostas, torna-se necessária a republicação do edital com definição de nova data para realização do certame.

Informamos que a devida solicitação de esclarecimento encontra-se digitalizado, na íntegra, no site da Prefeitura Municipal de Cantagalo, dentro das informações sobre este certame.

Dê-se ciência para conhecimento geral dos interessados no sítio eletrônico do município e no Sistema Comprasnet.



Janine Huguenin Meirelles de Souza
Agente de Contratação