

Pedido de Esclarecimento – Pregão Eletrônico n° 90050/2026

External

Caixa de entrada

**Bianca Vianna** <viannasbianca@gmail.com>

3 de jul. de 2026, 13:40 (há 3 dias)

para mim

Prezados, tudo bem?

Com relação aos itens do edital, solicito os seguintes esclarecimentos:

Item 1 – Bateria Selada 12V 5Ah

O edital não informa o tipo de terminal elétrico da bateria.

Diante disso, questiona-se:

Serão aceitas baterias com terminais padrão F1 (4,8 mm) ou F2 (6,3 mm), desde que compatíveis com o equipamento (nobreak)?

Item 2 – Bateria 12V 7Ah para Nobreak 6 kVA

Considerando que o edital não especifica o tipo de terminal, e que equipamentos de maior potência geralmente utilizam terminais do tipo F2 (6,3 mm), questiona-se:

Qual o tipo de terminal exigido (F1 ou F2)?

Serão aceitas baterias com terminais padrão de mercado compatíveis com o equipamento, ainda que haja pequena variação dimensional em relação às medidas informadas

Entendo que a definição do tipo de terminal é essencial para garantir a plena compatibilidade com o equipamento e evitar fornecimento inadequado.

Por gentileza, gostaria de confirmar o entendimento.

Atenciosamente,

Bianca S. Vianna