



Licitação Cantagalo <licitacao@cantagalo.rj.gov.br>

DUVIDAS NO PREGÃO 048-20018

1 mensagem

Tec-Light Reatores <tec_light@hotmail.com>


Para: "licitacao@cantagalo.rj.gov.br" <licitacao@cantagalo.rj.gov.br>

21 de novembro de 2018 15:39

Boa tarde, gostaria de tirar uma duvida quanto a especificação dos itens 29 e 30 do edital 048/2018.

A lampada LED tubular T5 não é mais fabricada, apenas a T8, gostaria de saber se pode ser cotada a lâmpada T8

Atenciosamente, Cintya Costa



Favor acusar recebimento!!



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Cantagalo
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

Cantagalo-RJ; 22 de novembro de 2018
Memorando nº 069/2018

Ilmo. Senhor
Carlos Alexandre Marques da Silva
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Prezado Senhor,

Vimos por meio deste, informar a Vossa Senhoria que em relação aos itens 29 e 30 do edital 048/2018, que a lâmpada LED tubular T5 pode ser substituída pela lâmpada T8.

MAX LUIZ SILVA VIEIRA
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos